



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 6 listopada 2023 r.

KN-V.431.46.2023.5

Pani
Beata Dopierała
Prezes Zarządu
Wielspin Sp. z o.o.
ul. Wysoka 8
62-040 Puszczykowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli <i>(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)</i>	<p>Spełnianie przez ośrodek organizujący turnusy rehabilitacyjne, wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę, warunków i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”, i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych², zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie turnusów”, a w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.</p> <p>Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, § 18 ust. 1 i 2 i § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów oraz art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców³ w związku z § 3 zarządzenia Nr 152/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonych przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został uregulowany lub został uregulowany częściowo w odrębnych przepisach.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 30 kwietnia 2022 r. (tj. od dnia wpisu ośrodka do rejestru prowadzonego przez wojewodę) do 5 października 2023 r. (tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych).</p>
Jednostka kontrolowana	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „Wielspinem”.
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Justyna Szymańska, starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 195/23 z 12 września 2023 r.,2. Karolina Błaszak, specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 195/23 z 12 września 2023 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18 września do 5 października 2023 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Beata Dopierała - Prezes Zarządu Wielspin Sp. z o.o. (akta kontroli: str. 14-15)

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.

² Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie spełnianie przez Ośrodek, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę, warunków i obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji i z rozporządzenia w sprawie turnusów. Podstawą do sformułowania ww. oceny było:

- nieposiadanie przez Ośrodek infrastruktury dostępnej dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniającej bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów,

- niespełnianie przez Ośrodek warunków dostępności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a, b, c, d, e rozporządzenia w sprawie turnusów, tj.:

a) posiadanie skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji i rehabilitacji o szerokości mniejszej niż 0,9 m i wysokości mniejszej niż 2 m,

b) posiadanie skrzydeł drzwiowych nieoznakowanych w sposób widoczny,

c) posiadanie stopni schodów z noskami,

d) posiadanie schodów bez obustronnej poręczy przedłużonej na początku i na końcu o 0,3 m zakończonej w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,

e) posiadanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych niewyposażonych w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń,

f) posiadanie miejsc postojowych ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne o długości mniejszej niż 5 m,

g) nieprzystosowanie okien pod kątem spełniania warunku dostępności, wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret ósme rozporządzenia w sprawie turnusów, zgodnie z którym ośrodek musi posiadać co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi,

h) nieposiadanie oznaczeń piktogramami opisanymi pismem Braille'a dla dróg ewakuacyjnych, drzwi, ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, dojść do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia,

i) nieposiadanie oznaczonych kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów i kierunków ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,

j) nieposiadanie listw prowadzących na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczonych na wysokości 1-1,1 m w odległości 0,03-0,04 m od ściany,

k) nieposiadanie rozwiązania technicznego dotyczącego grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiającego poparzenie.

Ponadto Ośrodek nie spełnił obowiązku wynikającego z art. 10d ust. 5 ustawy o rehabilitacji, tj. nie powiadomił Wojewody Wielkopolskiego o zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin z dniem 30 kwietnia 2022 r. uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, pod numerem OD 30/3/22. Ośrodek uprawniony był

do organizowania turnusów rehabilitacyjnych o charakterze: nauki należytego funkcjonowania z niepełnosprawnością, psychoterapeutycznych, rekreacyjno-sportowych i sportowych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, szkoleniowych, usprawniająco-rekreacyjnych, dla osób: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z alergią, z autyzmem, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z celiakią, z cukrzycą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłym zapaleniem wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psychoorganicznymi, z zespołem Downa, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami reumatologicznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami nowotworowymi różnego pochodzenia, kobiet po mastektomii, osób po wypadkach komunikacyjnych.

(akta kontroli: str. 33-34)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek był właścicielem nieruchomości, na której znajdowały się budynki Ośrodka.

(akta kontroli: str. 26-32)

Ośrodek zlokalizowany był we Wągrowcu, przy leśnej, utwardzonej drodze dojazdowej do ośrodka, łączącej się z utwardzoną drogą publiczną. Bazę noclegową oraz zaplecze do aktywnych form rehabilitacji zlokalizowano w czterokondygnacyjnym budynku oraz w siedmiu domkach murowanych zlokalizowanych na terenie Ośrodka. Baza noclegowa liczyła 183 miejsca i umiejscowiona była na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku głównego oraz w siedmiu domkach murowanych w liczbie 87 miejsc, w tym 51 na piętrze i 36 na parterze. Ośrodek posiadał własną stołówkę. Do dyspozycji uczestników turnusów rehabilitacyjnych oddano pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, stanowiące jednocześnie salę szkoleniową: salę bordową, salę niebieską, salę pomarańczową, salę zieloną, salę cytrynową, domek grillowy, kaplicę, kuchnię ogólnodostępną oraz pralnię wraz z suszarnią. Budynek został wyposażony w dwie windy. Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji składało się z: sali do rehabilitacji ruchowej, dwóch sal do kinezyterapii, dwóch sal do terapii zajęciowej, dwóch sal do fizykoterapii, sali doświadczania świata, gabinetu terapii sensorycznej, gabinetu logopedii, gabinetu hydroterapii, gabinetu foteli masujących, gabinetu diatermii, sali do terapii czaszkowo-krzyżowej. W ośrodku znajdował się również: basen, siłownia, sauna. Na terenie Ośrodka znajdowało się boisko do siatkówki, namiot do jazdy konnej, budynek przeznaczony na stajnie, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci, sala gimnastyczna, miejsce na ognisko, domek grillowy. Budynek Ośrodka otoczony był dużym ogrodem z ławeczkami i miejscami do odpoczynku. Przy Ośrodku znajdował się las oraz zjazd dla wózków inwalidzkich, prowadzący bezpośrednio nad jezioro.

(akta kontroli: str. 50-94, 115-117)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

1. Infrastruktura Ośrodka nie była dostępna dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, w szczególności dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz nie zapewniała bezpiecznego i samodzielnego użytkowania przez te osoby, tj. utwardzone dojścia do siedmiu domków murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, posiadały ubytki w nawierzchni, co było niezgodne z § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że w związku z uszkodzeniami i ubytkami w nawierzchni ścieżek na terenie Ośrodka szukane są źródła finansowania służące remontowi i modernizacji tych ścieżek.

(akta kontroli: str. 136-137)

2. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia w sprawie turnusów, tj.:

- skrzydła drzwiowe do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji i rehabilitacji w budynku głównym i w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie posiadały co najmniej 0,9 m szerokości oraz co najmniej 2 m wysokości,
- w 34 pokojach⁴ w budynku głównym, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w drzwiach prowadzących na balkon/taras zamontowano progi o wysokości większej niż 0,02 m.

(akta kontroli: str. 50-93)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak dostosowania wymiarów drzwi dla osób z niepełnosprawnościami był spowodowany oddaniem do użytku pomieszczeń w roku 1998 i na dzień obecny Wielspin poszukuje źródeł finansowania, które umożliwią modernizację i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań. Ponadto menager Wielspinu wskazała, że Ośrodek posiada mobilne stopnie w ilości pięciu sztuk, które na życzenie pacjentów są im udostępniane przy wjazdach na zewnątrz z pokoi na balkon/taras. W czynności tej osobom z niepełnosprawnościami pomagają pracownicy albo opiekunowie tych osób.

(akta kontroli: str. 122-125, 139)

Przytoczony w złożonych wyjaśnieniach argument nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia w sprawie turnusów jednoznacznie wskazuje, że drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń powinny być pozbawione progu lub próg nie powinien być wyższy niż 0,02 m.

3. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. przeszklone skrzydła drzwiowe, znajdujące się w budynku głównym Ośrodka, jak i w czterech domkach murowanych⁵, znajdujących się na terenie Ośrodka, były nieoznakowane w sposób widoczny.

(akta kontroli: str. 50-90)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak oznakowania na przeszklonych skrzydłach drzwiowych w budynku głównym oraz domkach był spowodowany usunięciem uszkodzonych w wyniku działań mechanicznych lub przez

⁴ Nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 207.

⁵ Nr: 14, 10A, 10B, 10E, 10F, 7B, 7E, 7F, 8A, 8B, 8E, 8F.

działanie czynników atmosferycznych oznaczeń. Oznakowania zostaną zastąpione nowymi, które będą estetyczne i czytelne.

(akta kontroli: str. 122-125)

4. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 4-9 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret piąte rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. stopnie schodów w sześciu domkach murowanych, prowadzące na piętro każdego z tych domków, posiadały noski.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że istnienie nosków schodów było spowodowane oddaniem pomieszczeń do użytku w latach 90 XX w. Na dzień obecny Wielspin poszukuje źródeł finansowania, które umożliwią modernizację i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań.

(akta kontroli: str. 122-125)

5. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 3-9 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret ósme rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w sześciu domkach murowanych⁶, znajdujących się na terenie Ośrodka, przy schodach prowadzących na piętro nie zamontowano obustronnych poręczy przedłużonych na początku i na końcu o 0,3 m, zakończonych w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak obustronnej poręczy wraz z przedłużeniem był spowodowany oddaniem pomieszczeń do użytku w latach 90 XX w. Na dzień obecny Wielspin poszukuje źródeł finansowania, które umożliwią modernizację i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań.

(akta kontroli: str. 122-125)

6. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dziesiąte rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w 23 łazienkach, znajdujących się przy pokojach⁷ w budynku głównym, nie zamontowano uchwytów przy umywalkach, w czterech łazienkach, znajdujących się przy pokojach⁸ w budynku głównym i w dwóch łazienkach, znajdujących się w jednym z domków murowanych⁹, nie zamontowano żadnych uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, natomiast w łazience znajdującej się w jednym z domków murowanych¹⁰ nie zamontowano uchwytów przy natrysku.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak wyposażenia wszystkich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w uchwyty był spowodowany ich demontażem w celu malowania lub koniecznością zakupu nowych, które są na bieżąco uzupełniane.

(akta kontroli: str. 122-125)

⁶ Nr: 7F, 7B, 8B, 8E, 8F, 10B, 10E, 10F, 11B, 11C, 11E, 9B, 9C, 9E, 6B, 6C, 6E.

⁷ Nr: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.

⁸ Nr: 116, 117, 118, 119.

⁹ Nr: 11A, 11D.

¹⁰ Nr 11F.

7. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret siódme rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w 19 łazienkach, znajdujących się przy pokojach¹¹ w budynku głównym oraz w siedmiu łazienkach, znajdujących się w pięciu domkach murowanych¹², nie zamontowano odpowiednich siedzisk niezbędnych do korzystania z prysznica.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak wyposażenia wszystkich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w siedziska był spowodowany ich demontażem w celu malowania lub koniecznością zakupu nowych, które są na bieżąco uzupełniane.

(akta kontroli: str. 122-125)

8. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czternaste rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. 19 miejsc wyznaczonych do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie posiadało wymiarów określonych w § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹³, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych”, a mianowicie stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne nie miały co najmniej 5 m długości.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się wzdłuż drogi dojazdowej, były na dzień kontroli jedynymi miejscami, gdzie osoby te mogły zaparkować samochody, do których prowadziła utwardzona nawierzchnia. Na miejsca parkingowe samoistnie zaadoptowano także betonowy plac przed budynkiem głównym, jednak stan techniczny nawierzchni nie pozwolił na wyznaczenie stanowisk dla tych aut. Osoby z niepełnosprawnością miały możliwość podjechania autem bezpośrednio pod budynek, by opiekun/kierowca mógł wypakować bagaże, a osoba poruszająca się na wózku mogła swobodnie wejść do budynku. Na dzień obecny Wielspin poszukuje źródeł finansowania, które umożliwią modernizację i dostosowanie tych miejsc do obowiązujących wymagań.

(akta kontroli: str. 122-125)

9. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret ósme rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w 16 pokojach noclegowych, znajdujących się w siedmiu domkach murowanych, zlokalizowanych na terenie Ośrodka, nie zaopatrzone co najmniej jednego okna w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi, mimo że klamki w tych oknach umieszczone były na wysokości powyżej 1,4 m od poziomu podłogi.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że pokoje, w których klamki okien zamontowane były powyżej dopuszczalnej wysokości, zostaną wyposażone w przedłużenie

¹¹ Nr: 5, 10, 11, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 112, 113, 114, 115, 119.

¹² Nr: 6A, 8A, 9D, 10A, 11A, 11D.

¹³ Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.

tych klamek, które umożliwią otwarcie okna przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

(akta kontroli: str. 122-125)

10. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w budynku głównym i w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie umieszczono oznaczeń piktogramami opisanymi pismem Braille'a dróg ewakuacyjnych, drzwi, ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, dojść do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia.

(akta kontroli: str. 50-93)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak oznakowania piktogramami opisanymi pismem Braille'a był spowodowany usunięciem uszkodzonych w wyniku działania mechanicznego lub przez działanie czynników atmosferycznych oznaczeń. Oznaczenia zostaną zastąpione nowymi, które będą elastyczne i czytelne.

(akta kontroli: str. 122-125)

11. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret trzecie rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w sześciu domkach murowanych¹⁴, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie umieszczono oznaczonych kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów i kierunków ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.

(akta kontroli: str. 50-93)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak oznaczonych kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów i kierunków ciągów komunikacyjnych na początku oraz zakończeniu schodów był spowodowany usunięciem uszkodzonych w wyniku działania mechanicznego lub przez działanie czynników atmosferycznych oznaczeń. Oznaczenia zostaną zastąpione nowymi, które będą elastyczne i czytelne.

(akta kontroli: str. 122-125)

12. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piąte rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w budynku głównym i w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie zamocowano listew prowadzących na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczonych na wysokości 1-1,1 m w odległości 0,03-0,04 m od ściany.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że brak listew prowadzących na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych zostanie przez Wielspin uzupełniony do końca roku.

(akta kontroli: str. 122-125)

¹⁴ Nr 7F-piętro , 7E, 7B, 8B, 8E, 8F, 10F, 10B, 10E, 11B, 11C, 11E, 9B, 9C, 9E, 6B, 6C, 6E.

13. Ośrodek nie spełniał warunku dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, określonego w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret szóste rozporządzenia w sprawie turnusów, tj. w budynku głównym i w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, nie zastosowano rozwiązania technicznego dotyczącego grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiającego poparzenie.

(akta kontroli: str. 50-94)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że grzejniki centralnego ogrzewania oznakowane były taśmą kolorystyczną w celu uniemożliwienia poparzenia przez osoby z dysfunkcją wzroku. Obecnie po sezonie usunięto oznaczenia w celu ich wymiany na nowe i elastyczne.

(akta kontroli: str. 122-125)

14. W trakcie przeprowadzonych w toku kontroli oględzin ustalono, że na terenie Ośrodka:

- a) znajdowało się dziewięć sal ogólnego przeznaczenia o powierzchni 820,63 m²,
 - b) znajdowały się trzy sale do prowadzenia szkoleń o powierzchni 522,5 m²,
 - c) znajdowały się dwie sale do terapii zajęciowej o powierzchni 73,73 m²,
 - d) znajdowała się sala do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowanie o powierzchni 21,17 m²,
 - e) znajdowały się: gabinet logopedy, gabinet do terapii ręki, gabinet terapii sensorycznej, gabinet terapii czaszkowo-krzyżowej, miejsce na ognisko, ścianka wspinaczkowa,
 - f) znajdowało się 183 miejsc noclegowych w budynku głównym, a w domkach murowanych 87 miejsc noclegowych, w tym 51 na piętrze i 36 na parterze. Ponadto liczba miejsc noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wynosiła 124, w tym 62 pokoje,
- co było niezgodne ze złożonym wnioskiem o wpis Ośrodka do rejestru Wojewody Wielkopolskiego, w którym podano, że:
- a) w Ośrodku znajduje się sześć sal ogólnego przeznaczenia o powierzchni 900 m²,
 - b) w Ośrodku znajdują się trzy sale do prowadzenia szkoleń o powierzchni 522,5 m²,
 - c) w Ośrodku znajdują się dwie sale do terapii zajęciowej o powierzchni 300 m²,
 - d) w Ośrodku znajduje się jedna sala do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania o powierzchni 40 m²,
 - e) w Ośrodku znajduje się w budynku głównym 186 miejsc noclegowych, a w domkach murowanych 92 miejsca noclegowe, w tym 50 na piętrze i 42 na parterze. Ponadto liczba miejsc noclegowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wynosi 136 w tym 89 pokoi.

(akta kontroli: str. 50-94, 115-117, 128, 138)

W złożonych wyjaśnieniach menager Wielspinu przyznała, że na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami i działalność bieżącą ośrodka zwiększono ilość sal ogólnego przeznaczenia w związku z obowiązującą pandemią i zachowaniem bezpiecznych odległości, także po jej odwołaniu, mając na uwadze sezonowe fale infekcji wirusowych w okresie jesiennym i wiosennym. Metraż tych pomieszczeń różnił się ze względu na modernizację danych pomieszczeń, stąd mogła wynikać dana różnica w metrażu, na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami i działalność bieżącą Ośrodka przeniesiono zajęcia z zakresu terapii zajęciowej do innych, mniejszych sal, gabinety logopedy, terapii ręki, terapii sensorycznej zostały stworzone na potrzeby uczestników turnusu, w celu zapewnienia im komfortu indywidualnej pracy z terapeutą.

Gabinet terapii czaszkowo-krzyżowej został stworzony na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka, jednak na dzień obecny Wielspín nie posiada w swych zasobach terapeutów mogących prowadzić te zajęcia. Brak wskazania miejsca na ognisko we wniosku wynikał z przeoczenia, o czym Wojewoda zostanie powiadomiony niezwłocznie. Ścianka wspinaczkowa nie była używana przez uczestników ze względu na brak instruktora oraz sprzętu i w bieżącym wniosku o wpis zostanie ona umieszczona. Rozbieżności pomiędzy faktyczną liczbą miejsc noclegowych, a złożonym wnioskiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, związany był z bieżącą działalnością Ośrodka i bieżącymi potrzebami gości. Błąd wynikał z niedopatrzenia oraz przeoczenia, a o zmianach będzie powiadomiony Wojewoda na bieżąco. Ponadto manager Wielspínu w złożonych wyjaśnieniach wskazała, że wniosek został złożony do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i po kontroli oraz opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zaopiniowany, a następnie Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Wielspín w Wągrowcu został wpisany do rejestru ośrodków. Nie było naszą intencją działanie mające na celu wprowadzenie w błąd Wojewody. Wielspín złoży wniosek o dokonanie zmian we wpisie zgodnie z wyznaczonym przez Wojewodę terminie.

(akta kontroli: str. 115-117, 134-141)

Należy zauważyć, że art. 10d ust. 5 ustawy o rehabilitacji jednoznacznie wskazuje na obowiązek niezwłocznego powiadomienia wojewody o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskanego wpisu do rejestru ośrodków.

V. Zalecenia i wnioski.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

- 1) Dostosowanie infrastruktury Ośrodka dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, zapewniającej bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 2) Dostosowanie skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji oraz rehabilitacji w budynku głównym oraz w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, do szerokości co najmniej 0,9 m i do wysokości co najmniej 2 m, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 3) Oznakowanie przeszklonych skrzydeł drzwiowych w budynku głównym oraz w siedmiu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, w sposób widoczny, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 4) Dostosowanie stopni schodów w sześciu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, do warunków dostępności określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret piąte rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 5) Zamontowanie poręczy po obu stronach schodów prowadzących na piętro w sześciu domkach murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret ósme rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 6) Wyposażenie łazienek przy pokojach nr 5, 10, 11, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 6A, 8A, 9D, 10A, 11A, 11D, 11F Ośrodka w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dziesiąte i lit. b tiret siódme rozporządzenia w sprawie turnusów.

- 7) Wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniających warunki określone w § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czternaste.
- 8) Zaopatrzenie co najmniej jednego okna w 16 pokojach noclegowych, znajdujących się w siedmiu domkach murowanych, zlokalizowanych na terenie Ośrodka, przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret ósme rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 9) Zaopatrzenie budynku głównego oraz siedmiu domków murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, w oznaczenia piktogramami opisanymi pismem Braille'a dróg ewakuacyjnych, drzwi, ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, dojść do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 10) Zaopatrzenie sześciu domków murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, w oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchnie zmiany poziomów i kierunków ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret trzecie rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 11) Wyposażenie budynku głównego oraz siedmiu domków murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, w listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m w odległości 0,03-0,04 m od ściany, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piąte rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 12) Wyposażenie budynku głównego oraz siedmiu domków murowanych, znajdujących się na terenie Ośrodka, w rozwiązanie techniczne grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiającego poparzenie, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret szóste rozporządzenia w sprawie turnusów.
- 13) Spełnianie obowiązku wynikającego z art. 10d ust. 5 ustawy o rehabilitacji, a w szczególności niezwłocznie przestanie do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji o zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków.

VI. Pozostałe informacje i pouczenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów o wynikach przeprowadzonej kontroli prowadzący kontrolę informuje ośrodek rehabilitacyjny oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca prowadzenia kontroli w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania. Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w trzech egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla centrum pomocy właściwego dla miejsca prowadzenia kontroli, trzeci do akt kontroli.

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów, należy poinformować Wojewodę Wielkopolskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich nie wykonania.

Powyższy termin, według § 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie turnusów, może być przedłużony przez Wojewodę Wielkopolskiego, na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni, o czym powiadamia się na piśmie ośrodek.

Ośrodek, stosownie do § 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie turnusów, może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Wojewoda Wielkopolski

Michał Zieliński