



**DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU**

Poznań, 20.05.2020 r.

OA-VII.272.5.15.2020.11

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu/
strona internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy Placu Wolności 17”.

Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ wyżej wymienionego postępowania zostało złożone zapytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac związanych z wentylacją mechaniczną remontowanych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w tym zakresie. Należy odtworzyć istniejący układ wentylacji wykonany z rur i wentylatorów kanałowych rozprowadzonych po piwnicy i wpiętych do kanałów wentylacyjnych.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) *Krzysztof Marciniak*
Zastępca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61-854-13-12, fax 61-854-16-11
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Bezpieczna przystań

Projekt „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji