



**DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU**

Poznań, 13.02.2020 r.

OA-VII.272.5.1.2020.4

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu/strona
internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont Sali im. Celichowskiego w budynku „C” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 wraz z zakupem systemu AV”

Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza rozwiązanie zamienne dotyczące mocowania lamp sufitowych na powierzchni płyt „wyspy” ponieważ proponowane oświetlenie w postaci belek świetlnych nie jest kompatybilne z możliwością licowania powierzchni źródła światła z powierzchnią dolną „wyspy”- dot. rysunku A-14- wizualizacja.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

Nie ma potrzeby stosowania rozwiązania zamiennego, ponieważ zaprojektowane oprawy są zwieszane na systemie linkowym, który umożliwia swobodną i płynną regulację, tym samym licowanie z sufitem nie sprawi żadnego problemu. Dodatkowo oprawa jest wykonana jako ramka kwadratowa pod wymiar, świecąca całą powierzchnią jak na wizualizacji. Dla celów obliczeniowych natężenia oświetlenia zostały wrysowane jak oddzielne.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) *Krzysztof Marciniak*
Zastępca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego