



**DYREKTOR GENERALNY  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
W POZNANIU**

Poznań, 27.09.2019 r.

OA-VII.272.5.39.2019.13

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu/strona  
internetowa WUW**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont schodów wejściowych do budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26”.*

**Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ**

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

Prosimy o sprecyzowanie poz. 70 w przedmiarze – dotyczącej okładziny schodów – o jaki materiał chodzi? Czy można przyjąć w wycenie gres płomieniowany?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania okładzin schodów zgodnie z opisem:

Okładzina schodów lastryko młotkowane bez profilu- analogia (okładzina z płyt lastrico - nastopnica płyty szerokości 35 cm długości minimum 1,5 m z lastryka płukanego, podstopnica z płyt o wysokości 16 cm, długości min 1,5 mb - płyty polerowane w tonacji kolorystycznej uzgodnionej z Zamawiającym.

Nie dopuszcza zamiany na gres płomieniowany.

Dyrektor Generalny  
(-) Jacek Woźniak