



**DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU**

Poznań, 28.05.2020 r.

OA-VII.272.5.14.2020.4

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu/
strona internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a”.

Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ i zmiana treści SIWZ

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ wyżej wymienionego postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentacji. Do załączonego przedmiaru nie ma żadnych rysunków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie załącza rzutów pomieszczeń. Do wyceny wystarczająca jest powierzchnia.

Pytanie nr 2:

Brak schematu istniejącej instalacji elektrycznej, wymiarów pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje schematem istniejącej instalacji elektrycznej, powierzchnia pomieszczeń wg przedmiaru.

Pytanie nr 3:

Brak typu lub mocy opraw oświetleniowych (Nie ma możliwości doboru, ze względu na brak wymiarów pomieszczenia).

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem – oświetlenia LED do pomieszczeń archiwum min. 200 lx, ilość podana w przedmiarze.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61-854-13-12, fax 61-854-16-11
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Bezpieczna przystań

Projekt „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” – etap II
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Pytanie nr 4:

Brak informacji czy jest centrala p.poż. Jeżeli jest czynna w obiekcie, to potrzebna jest informacja o modelu i producencie (typ czujników).

Odpowiedź:

W całym obiekcie zamontowany jest system sygnalizacji pożaru Aritech FP1200. W skład systemu wchodzi czujki optyczne dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły wejść/wyjść oraz sygnalizatory akustyczne. Obiekt podłączony jest do monitoringu pożarowego. W budynku jest również centrala POLON 4200 wraz z podłączonymi czujkami dymu.

Pytanie nr 5:

Brak informacji czy jest centrala SSWiN. Jeżeli jest czynna w obiekcie, to potrzebna jest informacja o modelu i producencie (typ i model sygnalizatora).

Odpowiedź:

Nie ma centrali SSWiN.

Pytanie nr 6:

Brak informacji o preferowanym typie producenta sieci strukturalnej dla kat. 6A.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje typu producenta. Zamawiający posiada sieć strukturalną Cobinet.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) *Krzysztof Marciniak*
Zastępca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego