



**DYREKTOR GENERALNY  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
W POZNANIU**

Poznań, 11.10.2019 r.

OA-VII.272.5.48.2019.11

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu / strona  
internetowa WUW**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z węzłami sieci LAN w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 – etap III”.*

**Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

**Szafa RGB**

Dla rozbudowy i przebudowy szaf elektrycznych zasilających infrastrukturę informatyczną należy rozbudować szafę głową RGB w budynku B na poziomie -1 przez dodanie rozłączników bezpiecznikowych listwowych poziomych SR-E 00 ABB (AC21B) wg istniejącej aparatury. Kable w pomieszczenia szafy głównej wyprowadzić w nowych trasach kablowych wg rzutu.

Z szafy zostaną wyprowadzone WLZ do;

- RUPS.A6 znajdującej się na 6 piętrze budynku A
- RUPS.A10 znajdującej się na 10 piętrze budynku A

Jakie konkretnie wyłączniki zastały zaprojektowane? Na jaki prąd? Jaka wysokość?

Jaki jest dokładny zakres rozbudowy RGB ?

Proszę o udostępnienie części projektu wykonawczego, dotyczącej rozbudowy RGB. (schemat, widok, obliczenia)

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego dotyczącego budowy WLZ-ów (dobór zabezpieczenia) obliczenia.

Proszę o udostępnienie rzutu pomieszczenia RGB z trasami kablowymi.

**Odpowiedź:**

Parametry dotyczące urządzeń przyłącza RGB w Bud. B -1 zawarte są w projekcie udostępnionym w postępowaniu przetargowym. Projekt dostępny w Załączniku nr 4.2 – opis techniczny w pliku IE\_UW\_PBW\_2019.09.dwg. Ponadto Zamawiający udostępnia wyciąg ze źródłowego pliku projektowego w wersji PDF zawierający przedmiotowy zakres. Plik o nazwie IE\_UW\_PBW\_2019.09-B-1.pdf.

**Pytanie nr 2:**

**Szafa - RUPS.A6**

Dla zasilania węzła BPD.A6 (budynek A - poziom +6 węzeł budynkowy-pom.672) zaprojektowano szafę RUPS.A6 zasilaną z szafy RGB. W szafie zabudowano nowe zabezpieczenia do szaf dystrybucyjnych z sekcji UPSa. Do szafy wpięty został UPS wolnostojący 8kVA z czasem

podtrzymania 30min  $\cos \phi$  0,95. UPS wyposażono w kartę sieciową umożliwiającą zarządzanie poprzez sieć IP.

Czy należy dostarczyć UPS 8kVA wyposażony w kartę sieciową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia UPS 8kVA wyposażonego w kartę sieciową, urządzenia te nie stanowią przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

**Szafa - RUPS.A10**

Dla zasilania węzła IDF3.A (budynek A -strych, Węzeł CZK) zaprojektowano szafę UPS.A10 zasilaną z szafy RGB. W szafie zabudowano nowe zabezpieczenia do szaf dystrybucyjnych z sekcji UPSa. Z szafy zasilony został UPS zamontowany w szafie dystrybucyjnej 3kVA z czasem podtrzymania 15min  $\cos \phi$  0,95 wyposażony w kartę sieciową umożliwiającą zarządzanie poprzez sieć IP.

Czy należy dostarczyć UPS 3kVA wyposażony w kartę sieciową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia UPS 3kVA wyposażonego w kartę sieciową, urządzenia te nie stanowią przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

Dot. między innymi robót uciążliwych oraz takich, które powinny być wykonywane w dni robocze po godz. 15:30 lub w soboty, Urząd Wojewódzki rozumie pod tym pojęciem:

- wykonanie przewiertów w stropach
- wyłączenie prądu dla użytkowników.

Wszystkie pozostałe prace objęte niniejszym przetargiem mogą być wykonywane w godzinach pracy Urzędu?

**Odpowiedź:**

Roboty uciążliwe, które powinny być wykonane poza godzinami pracy urzędu to:

- wykonanie przewiertów w stropach,
- wyłączenie prądu dla użytkowników.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu **16.10.2019 r. o godzinie 11.00**, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.10.2019 r. o godzinie 11:30**.

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor Generalny  
(-) *Jacek Woźniak*