



**DYREKTOR GENERALNY  
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
W POZNANIU**

Poznań, 18.04.2019 r.

OA-VII.272.5.10.2019.13

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu/strona  
internetowa WUW**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pomieszczenie na poziomie - 2”.*

**Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w zakresie przygotowania podłoża pod okładziny z płytek ujął:

- oczyszczenie istniejącego podkładu betonowego oraz

- wykonanie warstwy wyrównującej z masy samopoziomującej o gr. 5 mm.

Z uwagi na to, że w posadzce betonowej widoczne są miejsca odparzenia i ubytków wylewki oraz różnice w poziomach wg naszej opinii dla prawidłowego wykonania nowej okładziny z płytek (i udzielania gwarancji) niezbędnym jest:

- skucie posadzki w miejscach odspojonych,

- uzupełnienie wylewki betonowej,

- wykonania warstwy wyrównawczej o grubości niwelującej różnice w poziomach,

- wykonanie wylewki samopoziomującej,

- montaż płytek.

Prosimy o zmianę zakresów prac w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany zakresu prac w przedmiarze. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób wyczerpujący. Wykonawca ma możliwość wykonania podłoża w taki sposób jaki uzna za prawidłowy i uwzględnienie tego w formularzu ofertowym.

**Pytanie nr 2:**

Sygnalizujemy, że istniejące drzwi będą kolidowały z nowymi posadzkami (są za nisko osadzone). Czy w zakresie prac należy uwzględnić wymianę tych drzwi na nowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów, wymiarów nowych drzwi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi na nowe. Posadzki należy wykonać w sposób niepowodujący kolizji z drzwiami.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie wymiarów, parametrów, kolorystyki płytek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje treści SIWZ w Załączniku nr 4 - płytki podłogowe o wymiarach 30x30 gr. 8 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji prac.

**Pytanie nr 4:**

W SIWZ nie wykazano żadnych prac dotyczących przygotowania i malowania ścian. Prosimy o potwierdzenie, że ten zakres prac nie jest przedmiotem zamówienia i ściany pozostają w obecnym stanie technicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje malowania ścian.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

wz. Dyrektora Generalnego  
Dyrektor Biura  
Organizacyjno-Administracyjnego  
(-) *Małgorzata Drygas*