

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAPRAWA POSERWISOWA SYSTEMU GASZENIA GAZEM ARGONIT
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. WIŚNIOWEJ 13A W POZNANIU.

OPIS WYMAGAŃ

W ramach serwisu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokonania naprawy następujących nieprawidłowości, które stwierdzono podczas okresowego przeglądu:

1. Centrala zastana w trybie blokady dozоровej czujek nr 1 – system pozbawiony był detekcji dymu w jednej ze stref.
2. Brak reakcji jednej z czujek optycznych na gaz testowy pod podłogą techniczną.
3. Brak odpowiedniej klasy odporności ogniowej puszek instalacyjnych od elementów wykonawczych instalacji tj. sterowanie zaworem na butli, sterowanie klapami przeciwpożarowymi.
4. Brak umocowania rurociągu przy stanowisku butli z czynnikiem gaśniczym.
5. Butle z czynnikiem gaśniczym wymagają legalizacji.
6. Nie działa cewka elektrozaworu butli (nie odbija).
7. Brak szczelności pomieszczenia – nieszczelne przepusty kablowe, nie ma zapewnionej biernej ochrony przeciwpożarowej.
8. Brak opisu/schematu połączenia elementów w zasilaczu p.poż.

Inne elementy umowy wymagane przez Zamawiającego:

Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia pozwalające mu na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia oraz protokół poserwisowy dostępne do wglądu po wcześniejszym zapytaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13A, 61-477 Poznań.

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena oraz termin realizacji.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2021 roku.
2. Faktura lub rachunek za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz protokołu z wykonanych prac.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERTOWE

Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe do dnia 28 maja 2021 roku.

SPOSÓB KOMUNIKACJI

Korespondencję proszę kierować na adres jferber@poznan.uw.gov.pl . Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 04 lub 532 452 547 – Joanna Ferber, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.