

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

**NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE JEST PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA DOSTĘPNOŚCI, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I CENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W ŻADNYM PRZYPADKU NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO JEGO ZAKUPU.**

**WYKONAWCY Z TEGO TYTUŁU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNE ROSZCZENIA WZGLĘDEM ZAMAWIAJĄCEGO.**

### 1. Zamawiający

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
www.poznan.uw.gov.pl  
NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk akumulatorów o następujących parametrach:

- Akumulator żelowy do częstej pracy cyklicznej
- Akumulator umożliwiający głębokie rozładowania - DEEP CYCLE
- Napięcie: 12V
- Pojemność 119Ah
- Prąd rozruchowy: 854A
- Charakterystyka: C5hr=94Ah; C20hr=119Ah; C100hr=135Ah
- Długość [mm]: 329
- Szerokość [mm]: 173
- Wysokość [mm]: 227
- Waga [kg]: 33
- Gwarancja: 2 lata
- Projektowana żywotność: 12 lat
- Praca w dowolnym położeniu
- Zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania
- Pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie
- Bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań małym prądem

#### Liczba cykli ładowania:

Liczba cykli ładowania jest zależna od głębokości rozładowania danego akumulatora (DOD).  
Oczekiwana liczba cykli ładowania:

- 100% DOD - 400 cykli

- 75% DOD - 450 cykli
- 50% DOD - 650 cykli

### **3. Opis kryteriów wyboru wykonawcy**

Kryterium wyboru oferty jest cena.

### **4. Warunki realizacji zamówienia**

Realizacja zamówienia w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

### **5. Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe**

Ofertę w formacie pliku PDF należy przesłać na adres e-mail: [zd@poznan.uw.gov.pl](mailto:zd@poznan.uw.gov.pl) do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 15:00. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 sztukę akumulatora przy założeniu zamówienia na dostawę 30 sztuk.

### **6. Sposób komunikacji**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Marek Naskrent e-mail: [mnaskrent@poznan.uw.gov.pl](mailto:mnaskrent@poznan.uw.gov.pl)

Telefon do sekretariatu Wydziału Zdrowia - 61 854 14 11